

Consulta 1

Para que exista una mayor concurrencia de participantes al presente procesado de la parte donde dice Implementación de data center solicito que sea más específico y que sea de la siguiente forma:

Implementación de data center y/o Equipos informáticos

Solo se aceptaran equipos para el data center, los siguientes:

Servidores, Switch, storage, gabinetes, PDU, UPS, transformador de aislamiento, sistema de refrigeración de precisión, control de acceso o de movimiento.

Consulta 2

Para que exista una mayor competitividad y no sea limitada la participación de empresas al proceso de la referencia, solicito ampliar la fecha de caducidad porque los equipos de calibración como el de la marca Fluke u otros tienen vigencia de calibración hasta por 2 años la cual debe decir:

Ya que la calibración tiene un costo, se aceptara que el equipo tenga una antigüedad de 2 años al momento de presentar la propuesta económica pero al momento de la firma de contrato deberá tener calibración a la fecha.

Consulta 3

La marca del certificador, solicitan de marca reconocida pero en el expediente técnico dice la marca Fluke por lo que solicito aclaren este punto.

La marca del certificador deberá ser una marca reconocida en el mercado como la marca FLUKE NETWORK, se aceptara cualquier marca previa coordinación para su revisión, no se aceptaran marcas chinas o equipos no reconocidos en el mercado.